



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Czysty Szpital
Certyfikat 2010

Pleszew, dn. 29.10.2013r.

Do Wszystkich zainteresowanych

SPROSTOWANIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie II etapu rozbudowy Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o. (3).

Znak sprawy: Te 2300 – 34/2013

W odpowiedziach na pytania Wykonawców, dotyczące SIWZ z dnia 29.10.2013r udzielono błędnej odpowiedzi na pytanie 57. Poniżej przedstawiamy treść pytania oraz prawidłową odpowiedź.

57. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rur miedzianych o grubościach ścianek zgodnych z ISO 13348 do gazów medycznych i próżni jako odrębnego wyrobu od systemu rurociągowego do gazów medycznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych?”

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rur miedzianych o grubościach ścianek zgodnych z ISO 13348 do gazów medycznych i próżni.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

PCM w Pleszewie Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Prawno-Organizacyjnych
Błażej Gorczyński

Sporządzili:
Jarosław Marciniak
Michał Zakowski
(62) 74-20-712