



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ŁODZI
91-425 Łódź, ul. Północna 42

Dział Zamówień Publicznych tel. 42 634 12 70, fax 42 634 12 54
<http://www.zoz-mswia-lodz.pl> zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

Łódź, 28.11.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie III etapu prac budowlanych na Oddziale Ortopedii, Kardiologii Interwencyjnej, Okulistyki, klatce schodowej AB na niskim parterze, 3 i 4 piętrze oraz modernizacji niskiego parteru budynku A łącznie z pracami instalacyjnymi nr 57/R/13.

**SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy
w przedmiotowym postępowaniu.**

1. SPRĘŻARKOWNIA POWIETRZA MEDYCZNEGO

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający będzie modernizował sprężarkownię, a jeśli tak, to jakim etapie (złożenie oferty czy realizacji umowy) Zamawiający będzie wymagał dla sprężarkowni powietrza medycznego dostarczenia następujących dokumentów:

- aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
- deklaracji zgodności wytwórcy
- zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w myśl art. 17 ust. 2) ustawy z dnia 15 lipca 2010r. o działalności leczniczej oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010?

2. RURY DO GAZÓW MEDYCZNYCH

a) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie (złożenie oferty czy realizacji umowy) Zamawiający będzie wymagał dla rur do gazów medycznych dostarczenia następujących dokumentów:

- aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
- deklaracji zgodności wytwórcy
- zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w myśl art. 17 ust. 2) ustawy z dnia 15 lipca 2010r. o działalności leczniczej oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010?

b) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia **rur miedzianych o grubościach ścianek zgodnych z ISO 13348 do gazów medycznych i próżni** jako odrębnego wyrobu od systemu rurociągowego do gazów medycznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych?





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ŁODZI
91-425 Łódź, ul. Północna 42

Dział Zamówień Publicznych tel. 42 634 12 70, fax 42 634 12 54
<http://www.zoz-mswia-lodz.pl> zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

3. CU+

Czy Zamawiający będzie wymagał popychaczy punktów poboru w panelach nadłóżkowych, kolumnach i innych urządzeniach wyposażonych w punkty poboru (do swojego podstawowego działania wymaga się częstego ich dotykania przez personel), wykonanych z miedzi CU+, która jest dzisiaj standardem zabijającym 99,9% bakterii na swojej powierzchni?

pkt1 . Zamawiający nie będzie modernizował sprężarkowni.

pkt 2. a Wszelkie aprobaty i atesty Zamawiający będzie wymagał na etapie realizacji umowy.

pkt 2 b Zamawiający będzie wymagał dostarczania wszelkich materiałów , w tym i rur do gazów medycznych zgodnych z Polskimi Normami .

pkt 3 Zamawiający będzie wymagał tylko ten zakres prac który jest w dokumentacji technicznej.

UWAGA

Zamawiający uszczegóławia zakres prac związanych z instalacjami słaboprądowymi.

1) Połączenie każdej szafy z serwerownią (na III piętrze CHN) sześcioma przewodami kategorii 6 FTP

2) Wszystkie SWITCH'e mają być odpowiednio CISCO SG300-52 dla 52 portów oraz SG300-28 dla 28 portów.

3) Dla każdej szafy należy zastosować UPS rackowalny min. 1000VA jednofazowy.

4) Dla każdej szafy należy zastosować wymuszony obieg powietrza wraz z termostatem regulującym prędkość obrotową wentylatorów w zależności od temperatury.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA

