

Częstochowa, dnia 03-06-2020r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

tel. i faks: 34/ 367-37-53

dot. przetargu nieograniczonego na:

MODERNIZACJĘ STACJI TRANSFORMATOROWEJ TA-1 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie ul. Bialska 104/118

Znak sprawy: **DEZ.26.041.2020**

L.dz. 1667/2020

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

W związku z art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie przez Państwa informacji dotyczącej materiału z jakiego mają być wykonane uzwojenia transformatorów (Al czy Cu), które mają być dostarczone i zamontowane w ramach zadania „MODERNIZACJĘ STACJI TRANSFORMATOROWEJ TA-1 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie ul. Bialska 104/118”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że mają być dostarczone i zamontowane transformatory z uzwojeniem Al.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **09.06.2020 r.** termin składania **godz. 10:30** i otwarcia ofert **godz. 11:00**.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

DYREKTOR

**WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W CZĘSTOCHOWIE**

ZBIGNIEW BAJKOWSKI