

Częstochowa, dn. 07.02.2017 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM ZASILACZY UPS ORAZ BATERII AKUMULATORÓW

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Znak sprawy: DAZ.26.014.2017

L.dz.: 305/17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Proszę opisać drogę transportową do pomieszczenia w którym będą znajdowały się zasilacze UPS oraz akumulatory.

Odpowiedź:

Droga transportowa do pomieszczeń zasilaczy UPS oraz akumulatorów jest na jednym poziomie, z możliwością podjechania samochodem pod drzwi do głównych korytarzy.

Pytanie 2

Czy serwisanci będą musieli pokonać schody z miejsca parkingowego do pomieszczenia?

Odpowiedź:

Serwisanci nie będą musieli pokonywać schodów.

Pytanie 3

Czy na poziomie w którym znajduje się pomieszczenie przeznaczone na zasilacze UPS jest dostępna winda?

Odpowiedź:

Na poziomie w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone na zasilacze UPS jest dostępna winda.

Pytanie 4

Czy serwisanci będą mogli użyć wózka paletowego na terenie szpitala?

Odpowiedź:

Serwisanci będą mogli użyć wózka paletowego na terenie szpitala

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **10.02.2017** r. termin składania i otwarcia ofert.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej