



A-A



Siatka Ø8 co 15x15, pionowo

A



Beton C20/25

Stal zbrojeniowa A-III

Ø8 - 25kg

Ø - otwór pod tuleję osadczą stalową cykowaną z gwintem M10

Fundament zabezpieczać przed działaniem wód gruntowych przez abizolowanie

INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P.		
ADRES	UL. Bielska 104/118; 42-200 Częstochowa		
AUTOR:			
NR.UPR.PROJ.			
mgr inż. Jan Kozłowski			
MAZ/0430/POOE/06			
SPRAWDZAJACY:			
NR.UPR.PROJ.			
mgr inż. Michał Nagórka			
PDL/0180/PBE/15			
<b>Atelier 7</b> Sp. z o.o.		40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 Tel:32 6080612 Fax:32 6080614 Mail: <a href="mailto:biuro@atelier7.com.pl">biuro@atelier7.com.pl</a> <a href="http://www.atelier7.com.pl">www.atelier7.com.pl</a>	
PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. N.M.P. W CELU UTWORZENIA CENTRUM URAZOWEGO Kategoria XI		UMOWA:	
		FAZA:	P.W.
<b>Fundament pod projektor LSF</b>		DATA:	2016-09
		SKALA:	1 : 100
		BRANZA:	Instalacje Elektryczne
		Nr.rys.	<b>IE-16</b>