



Dna nie uszczelniać, w studni nie może być wody.

INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P.		
ADRES	UL. Bielska 104/118; 42-200 Częstochowa		
AUTOR:			
NR. UPR. PROJ.			
mgr inż. Jan Kozłowski			
MAZ/0430/POOE/06			
SPRAWDZAJACY:			
NR. UPR. PROJ.			
mgr inż. Michał Nagórka			
PDL/0180/PBE/15			
ATELIER 7 Sp. z o.o.		40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 Tel: 32 6080612 Fax: 32 6080614 Mail: biuro@atelier7.com.pl www.atelier7.com.pl	
		PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. N.M.P. W CELU UTWORZENIA CENTRUM URAZOWEGO Kategoria XI	
Studnia oprawy nadziemnej		UMOWA:	
		FAZA:	P.W.
		DATA:	2016-09
		SKALA:	1 : 100
		BRANZA:	Instalacje Elektryczne
		Nr.rys.	IE-13