



R01C/1



UKŁAD SIECI: TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

| OPIS ELEMENTU - URZĄDZENIA | Zasilanie rozdzielnic | Ochrona przeciwprzepięciowa | Sygnalizacja obecności napięcia | Gniazda ogólnego przeznaczenia G/1 | Gniazda ogólnego przeznaczenia G/2 | Gniazda ogólnego przeznaczenia G/3 | Gniazda ogólnego przeznaczenia G/4 | Gniazda ogólnego przeznaczenia G/5 | Oświetlenie O1.1 | Oświetlenie O1.2 | Oświetlenie O1.3 | Oświetlenie O1.4 |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| UWAGI-CHARAKTERYSTYKA - OPIS | do rozdz. RGNN-7 | | | | | | | | | | | |
| Moc zainstalowana | | | | | | | | | | | | |



| OPIS ELEMENTU - URZĄDZENIA | Oświetlenie O1.5 | Oświetlenie O1.6 | Młynia trójfazowa W/1 | Nagrzewnica strefowa W/2 | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| UWAGI-CHARAKTERYSTYKA - OPIS | | | Sterowanie łącznikiem 0-I umieszczonym w pom. brudownika | | | | | | | | | |
| Moc zainstalowana | | | 3,0 kW | 3,0 kW | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| INWESTOR | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P. | | |
| ADRES | UL. Bielska 104/118; 42-200 Częstochowa | | |
| AUTOR: | | | |
| NR. UPR. PROJ. | | | |
| mgr inż. Jan Kozłowski | | | |
| MAZ/0430/POOE/06 | | | |
| SPRAWDZAJACY: | | | |
| NR. UPR. PROJ. | | | |
| mgr inż. Michał Nagórka | | | |
| PDL/0180/PBE/15 | | | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 40-702 KATOWICE K Ł O D N I C K A 16 Tel:32 6080612 Fax:32 6080614 Mail: biuro@atelier7.com.pl www.atelier7.com.pl | | | |
| PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. N.M.P. W CELU UTWORZENIA CENTRUM URAZOWEGO Kategoria XI | | | |
| UMOWA: | | | |
| FAZA: P.W. | | | |
| DATA: 2016-09 | | | |
| Rozdzielnica R01C/1 - schemat ideowy | | | |
| SKALA: 1 : 100 | | | |
| BRANZA: Instalacje Elektryczne | | | |
| Nr.rys. IE-7.1 | | | |