



- Uwagi:
- Oprawy D (kinkiety przy umywalkach) zasilić z obwodu gniazd wtykowych. Sterowanie poprzez łącznik zamontowany na wys. 150cm od poziomu posadzki.
  - Należy doprowadzić zasilanie do wentylatorów ściennych z obwodów oświetlenia. Wykorzystać przewody YDYżo 3x1,5mm<sup>2</sup>.
  - Szczegółowe wymagania odnośnie zastosowanych opraw oświetleniowych zestawiono w Specyfikacji Technicznej i opisie Projektu Wykonawczego.
  - Dopuszcza się zastosowanie opraw o równoważnych parametrach technicznych.
  - Należy przewidzieć dodatkowe przewody YDY 2x1,5 do celów sterowania oprawami za pomocą protokołu DALI (w przypadku opraw z zasilaczami typu EDD) poza kablami zasilającymi.
  - Oznaczenia obwodów zasilających wg schematów ideowych rozdzielnic (IE-07.1 do IE-07.8)

INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P.		
ADRES	UL. Bielska 104/118; 42-200 Częstochowa		
AUTOR:			
NR. UPR. PROJ.			
mgr inż. Jan Kozłowski			
MAZ/0430/POOE/06			
SPRAWDZAJACY:			
NR. UPR. PROJ.			
mgr inż. Michał Nagórka			
PDL/0180/PBE/15			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
<div>Atelier 7 Sp. z o.o.</div> <div>40-702 KATOWICE K Ł O D N I C K A 16 Tel:32 6080612 Fax:32 6080614 Mail: biuro@atelier7.com.pl www.atelier7.com.pl</div>			
PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. N.M.P. W CELU UTWORZENIA CENTRUM URAZOWEGO Kategoria XI		UMOWA:	
		FAZA: P.W.	
		DATA: 2016-09	
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń - instalacja oświetleniowa		SKALA: 1 : 100	
		BRANZA: Instalacje Elektryczne	
		Nr.rys. IE-04	