


	EWA 505020	Obudowa serii EWA (500x500x200) z ścianką tylną i wkładem montażowym	1
Qs, Qz	APN-32-1N	In 32 A, Ue 230 V a.c., 1+N-bieguny	2
OP	PO I 1+1 R 280V/12,5kA	Ochronnik przepięciowy	1
K1	RPR-16-001-X230-SE	Przełącznik pomocniczy 230V AC	1
H1	MKA-SE-A230	Lampka sygnalizacyjna, Ue 230 V a.c., z sygnalizatorkiem zielonym	1
Spz, Sli	MSK-10	Łącznik 1z	2
Kz	RSI-20-20-230	Stycznik, 20 A, Uc 230 V a.c., 2 styki zwierne	1
KS2	RSI-25-31-230	Stycznik, 25 A, Uc 230 V a.c., 3 styki zwierne + 1 styk rozwierny	1
Kli, KS1	RSI-25-40-230	Stycznik, 25 A, Uc 230 V a.c., 4 styki zwierne	2
Q1	OFI-25-2-030A	In 25 A, Ue 230 V a.c., I <sub>dn</sub> 30 mA, typ A, 2-biegun, Inc 10 kA	1
	PS-OF-1100	Styki pomocnicze	1
Fli	LPE-4C-1	Wyłącznik instalacyjny, In 4 A, Ue 230 V a.c., charakterystyka C, 1-biegun, I <sub>cn</sub> 6 kA	1
	PS-LP-1100S	Styki pomocnicze	1
Fkw, Fpd	LPE-2C-1	Wyłącznik instalacyjny, In 2 A, Ue 230 V a.c., charakterystyka C, 1-biegun, I <sub>cn</sub> 6 kA	2
	PS-LP-1100S	Styki pomocnicze	2
K3, K5, K7	R15-2013-23-5230-WTL	Przełącznik przemysłowy	3
	GZU11	Gniazdo	3
PZ	AZ-112	Przełącznik zmierzchowy	2
Symbol	Typ	Opis	L. szt.



INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P.		
ADRES	UL. Bielska 104/118; 42-200 Częstochowa		
AUTOR:	mgr inż. Jan Kozłowski MAZ/0430/POOE/06		
NR.UPR.PROJ.			
SPRAWDZAJACY:			
NR.UPR.PROJ.	mgr inż. Michał Nagórka PDL/0180/PBE/15		
<b>ATELIER 7</b> Sp. z o.o.		40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 Tel: 32 6080612 Fax: 32 6080614 Mail: <a href="mailto:biuro@atelier7.com.pl">biuro@atelier7.com.pl</a> <a href="http://www.atelier7.com.pl">www.atelier7.com.pl</a>	
PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. N.M.P. W CELU UTWORZENIA CENTRUM URAZOWEGO Kategoria XI		UMOWA:	
		FAZA:	P.W.
<b>Schemat rozdzielnic RRC</b>		DATA:	2016-09
		SKALA:	1 : 100
		BRANZA:	Instalacje Elektryczne
		Nr.rys.	<b>IE-10</b>