



	RH8	Szafka 260X260x138	1
OP	PO I 2 280V/12,5kA	Ochronnik przepięciowy	1
H	MKA-SE-A230	Lampka sygnalizacyjna, Ue 230 AC z sygnalizatorkiem zielonym	1
Spz1	MSK-10	łącznik 1Z	1
Q	OLI-6C-1N-030A	Wyłącznik, In 6 A, Ue 230 V, charakterystyka C, I _{dn} 30 mA, typ A, 1+N-biegun	1
PZ	AZ-112	Przełącznik zmierzchowy	1

INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P.		
ADRES	UL. Bielska 104/118; 42-200 Częstochowa		
AUTOR:			
NR.UPR.PROJ.			
mgr inż. Jan Kozłowski			
MAZ/0430/POOE/06			
SPRAWDZAJACY:			
NR.UPR.PROJ.			
mgr inż. Michał Nagórka			
PDL/0180/PBE/15			
40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 Tel: 32 6080612 Fax: 32 6080614 Mail: biuro@atelier7.com.pl www.atelier7.com.pl			
Atelier 7 Sp. z o.o.		UMOWA: FAZA: P.W. DATA: 2016-09 SKALA: 1 : 100 BRANZA: Instalacje Elektryczne	
PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. N.M.P. W CELU UTWORZENIA CENTRUM URAZOWEGO Kategoria XI		Nr.rys. IE-19	
Schemat tablicy TOP			