












Architectural floor plan of a building with fire protection zones. The plan shows various rooms including a kitchen (K), office (Gabinet), and storage (Magazyn). A red line delineates the "Pęta do Centrali P.POŻ" (Fire Protection Central). A green line delineates a specific fire protection zone. Rooms are labeled with their names and areas, such as "K 104,9 PCV" and "Gabinet 16,6 PCV". A note on the left states: "Przeciwpodżarowa kurtyna okna E60 uruchamiana za pomocą systemu SAP". The plan also shows windows labeled "okno istniejące" and doors labeled "D4", "D5", "D6".

Instalacja sygnalizacji pożaru

-  centralna organizacja (poziła - 4-piętle x 128 adresów - wposzerzenie według spisu urządzeń zasilania PH90 HDG3x3,5 - moc 300W)
-  uniwersalna czajka (główn. pasmo UV z grzaniem adreślowych i m. izolacjom)
-  ręczne osłagające podłogowe naboynkowe w komplecie z muszką montażową i sztyblą
-  moduł 2 wejść i 1 wyjścia z monitorowaniem wielkości zasilających oraz z wyższym przekazywanym
-  Elementy końcówki-skrętki z dodatkową obudową z twardym
-  okablowanie pętli rozdziału (kabel typu VNTS5-60m x 12x0,8 - montaż w 4 ruroce gęstości 20mm
-  montaż na 100m (kabel typu VNTS5-60m x 12x0,8 - montaż w 4 ruroce gęstości 20mm
-  okablowanie sterujące i zasilające PH90 - montaż na 100m (kabel typu VNTS5-60m x 12x0,8 - montaż w 4 ruroce gęstości 20mm
-  uniwersalny o odporności ogniowej 50 minut
-  sygnalizator akustyczny adresowania pętlowy +puszka rozgałęźna
-  okablowanie pętli dozwoowej

—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS

INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P.
ADRES	Ul. Bielska 104/118; 42-200 Częstochowa

AUTOR:	Łukasz Kozieł
NR, J.P.R., PROJ.	

Łukasz Kozieł	

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Witold Pięrz	
NR. UPR. PROJ.	

mgr inż. Witold Pierz	
SLK/0984/PWOE/05	

Zespół projektowy:	

40-702 KATOWICE
KŁODNICKA 16

ATELIER 7 Sp. z o.o.
 Tel: 32 60800612 Fax: 32 60800614
 Mail: biuro@atelier7.com.pl
www.atelier7.com.pl

**PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI
 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
 IM. N.M.P. W CELU UTWORZENIA CENTRUM
 URACZOWEGO** **Kategoria XI**

UMOWA:
F.A.ZA: **P.W:**
DATA: **2016-05**

Instalacja P.POŻ - SC-2	SKALA:
	BRANŻA:
	NISKOPRĄDOWA

Nr. projektu:	Nr. rys.
Rys. wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190	T.02