

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Naj wi tszej Maryi Panny
42-200 CZ STOCHOWA,
ul. Bialska 104/118
Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter

ODDZIAŁ DETOKSYKACJI

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

**Dotyczy pomieszcze obj tych zakresem
opracowania**

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	SALE 1, 2 i 3 - ŁÓ KOWE NR 0.02; 0.08; 0.15; 0.32; 0.35; 0.36; 0.39; 0.40; 0.42; 0.43; 0.44
3	Powierzchnia	14,57 m ² , 9,22 m ² , 10,84 m ² , 16,27 m ² , 15,55 m ² , 24,29 m ² , 18,72 m ² , 24,54 m ² , 23,56 m ² , 24,57 m ² , 23,99 m ²
4	Podłoga	Wykładzina bezspoinowa rozpraszaj ca ładunek elektrostatyczny, homogeniczna, Tarkett, Polyflor, Gamrat NORMA 43 cokół wysoko ci min. 10 cm
5	ciany	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowane, przy umywalkach fartuchy z płytek spoinowanych fug elasyiczn
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamek z wkładk . Otwieranie 180°. Wbudowane okno obserwacyjne z szyb ze szkła bezpiecznego kl. P
8	Wyko czenie specjalne	Odbojnice typ TP szer. 30 cm C/S ACROWYN Naro niki typ SO 50 C/S ACROWYN
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 24°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna 2,0 w/h
11	Instalacje wod-kan	do umywalki
12	Instalacja ciepłej wody	do umywalki
16	Instalacje specjalne	Zestawy przyłó kowe (panel medyczny)
17	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – fluorescencyjne 300 lx, O wietlenie awaryjne, Miejskowe – plafoniera nad umywalk
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, w kolumnach przyłó kowych 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne, przy umywalkach zasilanie rezerwowane o wietlenia i gniazd wtykowych w panelach przyłó kowych
19	Sygnalizacja	Instalacja przyzywowa, Czujki p.po arowe
20	Instalacja RTV	Nie dotyczy
21	Instalacja RTG	
22	Instalacja gazów medycznych	W zestawach przyłó kowych na 1 łó ko (sale 2 łó kowe) Tlen: 1 pp/1ł, zu ycie 15 l/min/1pp, ci nienie 6 bar Pró nia: 1 pp/1ł, zu ycie 30 l/min/1pp, ci n. 400mmHg
23	Inne	Nie dotyczy

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	ŁAZIENKA PACJENTÓW Nr 0.01; 0.03; 0.09; 0.13; 0.33; 0.38; 0.41
3	Powierzchnia	13,60 m ² , 4,41 m ² , 2,76 m ² , 2,92 m ² , 4,48 m ² , 5,37 m ² , 4,85 m ²
4	Podłoga	Terakota spoinowana fug elastyczn gr. < 3 mm
5	ciany	Płytki ceramiczne szkliwione do sufitu spoinowana fug elastyczn gr. < 3 mm
6	Sufit	podwieszony szczelny karton – gips x2 na ruszcie metalowym. Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow . Drzwi wyposa one w zamki z blokad , przeszkleniem w górnej cz ci oraz krat nawietrznia w dolnej cz ci
8	Wyko czenie specjalne	Obudowa pionów i poziomów instalacyjnych płyt KG,
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylator, 50 m ³ /h na 1 misk ust pow
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki, natrysku i muszli ust powej
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i natrysku
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Instalacja przyzewowa przy urz dzeniach sanitarnych (bryzgoszczelna)
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 200 lx W układzie TN-S Miejscowe - plafoniera nad umywalk
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne
19	Sygnalizacja	Instalacja przyzewowa przy urz dzeniach sanitarnych (bryzgoszczelna)
20	Instalacja RTV	Nie dotyczy
21	Instalacja gazów medycznych	Nie dotyczy
22	Inne	Urz dzenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych + por cz i uchwyty

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	ŁAZIENKA PACJENTÓW (osoby niepełnosprawne) Nr 0.22
3	Powierzchnia	9,43 m ²
4	Podłoga	Terakota spoinowana fug elastyczn gr. < 3 mm
5	ciany	Płytki ceramiczne szkliwione do sufitu spoinowana fug elastyczn gr. < 3 mm
6	Sufit	podwieszony szczelny karton – gips x2 na ruszcie metalowym. Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposaż one w listw odbojow . Drzwi wyposaż one w zamki z blokad oraz krat nawietrznia w dolnej cz ci
8	Wyko czenie specjalne	Obudowa pionów i poziomów instalacyjnych płyt KG,
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylator, 50 m ³ /h na 1 misk ust pow
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki, natrysku i muszli ust powej
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i natrysku
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Instalacja przyzewowa przy urz dzeniach sanitarnych (bryzgoszczelna)
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 200 lx W układzie TN-S Miejscowe - plafoniera nad umywalk
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne
19	Sygnalizacja	Instalacja przyzewowa przy urz dzeniach sanitarnych (bryzgoszczelna)
20	Instalacja RTV	Nie dotyczy
21	Instalacja RTG	Nie dotyczy
22	Instalacja zegarowa	Nie dotyczy
23	Instalacja gazów medycznych	Nie dotyczy
24	Inne	Urz dzenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych + por cz i uchwyty

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	GABINET PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ NR 30.16
3	Powierzchnia	15,84 m2
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczne typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ściany	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow . Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Parapety gr. 3 cm z konglomeratu kamiennego
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna 2,0 w/h
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki,
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Interkom
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 500 lx, w układzie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	2-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne, w układzie TN-S
19	Sygnalizacja	Czujki p.po arowe
20	Instalacja RTV	Nie dotyczy
21	Instalacja RTG	Nie dotyczy
22	Instalacja zegarowa	Zegar elektryczny cienny
23	Instalacja gazów medycznych	Nie dotyczy
24	Inne	Aparat telefoniczny wewn trznyi / miejski Ko cówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz)

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	GABINET LEKARSKI NR 0.18
3	Powierzchnia	19,32 m ²
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczne typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ciany	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow . Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Parapety gr. 3 cm z konglomeratu kamiennego
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna 2,0 w/h
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki,
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacje specjalne	Interkom
16	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 500 lx, w układzie TN-S
17	Instalacja gniazd wtykowych	2-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne, w układzie TN-S
18	Sygnalizacja	Czujki p.po arowe
19	Instalacja RTV	Nie dotyczy
20	Instalacja RTG	Nie dotyczy
21	Instalacja zegarowa	Zegar elektryczny cienny
22	Instalacja gazów medycznych	Nie dotyczy
23	Inne	Aparat telefoniczny wewn trzny / miejski Ko cówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz)

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	WC OGÓLNODOST PNE z p. sanitarnym NR 0.37
3	Powierzchnia	4,84 m ²
4	Podłoga	Terakota spoinowana fug elastyczn gr. < 3 mm
5	ciany	Płytki ceramiczne szklwione do sufitu spoinowana fug elastyczn gr. < 3 mm
6	Sufit	podwieszony szczelny karton – gips x2 na ruszcie metalowym. Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow . Drzwi wyposa one w zamki z blokad oraz krat nawietrznia w dolnej cz ci
8	Wyko czenie specjalne	Obudowa pionów i poziomów instalacyjnych
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	50 m ³ /h na 1 misk ust pow
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki, w.c
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Nie dotyczy
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – arowe 100 lx W układzie TN-S Miejscowe - plafoniera nad umywalk
18	Instalacja gniazd wtykowych	W układzie TN-S, 2-biegunowe 16 A i,230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne
19	Sygnalizacja	Nie dotyczy
20	Instalacja RTV	Nie dotyczy
21	Instalacja RTG	Nie dotyczy
22	Instalacja zegarowa	Nie dotyczy
23	Instalacja gazów medycznych	Nie dotyczy

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	ŁAZIENKA PERSONELU NR 0.06; 0.19; 0.26
3	Powierzchnia	2,96 m ² , 3,80 m ² , 4,61 m ²
4	Podłoga	Terakota spoinowana fug elastyczn gr. < 3 mm
5	ciany	Płytki ceramiczne szkliwione do sufitu spoinowana fug elastyczn gr. < 3 mm
6	Sufit	Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow . Drzwi wyposa one w zamki z blokad , przeszkleniem w górnej cz ci oraz krat nawietrznia w dolnej cz ci
8	Wyko czenie specjalne	Obudowa pionów i poziomów instalacyjnych płyt KG,
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylator, 50 m ³ /h na 1 misk ust pow
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki, natrysku i muszli ust powej
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i natrysku
13	Woda o wysokich param.	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technolog.	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Nie dotyczy
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 200 lx W układzie TN-S Miejscowe - plafoniera nad umywalk
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne
19	Sygnalizacja	Nie dotyczy
20	Instalacja RTV	Nie dotyczy
21	Instalacja zegarowa	Nie dotyczy
22	Instalacja gazów medycznych	Nie dotyczy
23	Inne	Nie dotyczy

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	BRUDOWNIK NR 0.12
3	Powierzchnia	8,63 m ²
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczna antyelektrostatyczna typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ciany	Powłoki zmywalne I szorowalne w klasie I do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne, alt. glazura spoinowana spoin ywiczn elastyczn
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk . Klasa odporno ci p.po . EI 30
8	Wyko czenie specjalne	Obudowa pionów i poziomów instalacyjnych
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Wentylator, 50 m ³ /h
11	Instalacje wod-kan	do umywalki, zlewozmywaka i maceratora lub myjni - dezynfektora
12	Instalacja ciepłej wody	do umywalki, zlewozmywaka i maceratora lub myjni - dezynfektora
13	Woda o wysokich param.	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technolog.	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Nie dotyczy
17	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – fluorescencyjne 300 lx, oprawy szczelne,
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne
22	Sygnalizacja	Wł czenia lamp bakteriobójczych, Czujki p.po arowe
23	Instalacja gazów medycznych	Nie dotyczy
24	Inne	Nie dotyczy

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	POMIESZCZENIE PORZ DKOWE Nr - 0.20
3	Powierzchnia	3,54 m ²
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczna antyelektrostatyczna typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ciany	Powłoki zmywalne I szorowalne w klasie I do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne,
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk . Klasa odporno ci p.po . EI 30
8	Wyko czenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Wentylator, 15m ³ /h
11	Instalacje wod-kan	kratka ciekowa, zlew na wys. 50 cm od podłogi+ zawór ze zł czk do w a
12	Instalacja ciepłej wody	Do zlewu
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Nie dotyczy
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 300 lx W układzie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i,230 V, ze stykiem ochronnym,
19	Sygnalizacja	Nie dotyczy
20	Inne	Nie dotyczy

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	KOMUNIKACJA Nr 0.05; 0.07; 0.14; 0.21; 0.30; 0.31; 0.45; 0.46
3	Powierzchnia	3,11 m ² , 3,23 m ² , 2,76 m ² , 4,76 m ² , 15,10 m ² , 19,88 m ² , 35,35 m ² , 69,14 m ²
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne cokoły wys. 10 cm
5	ciany	Powłoki zmywalne na całej wysoko ci ciany np. C/S Wallglaze , Beckers I lub podobne,
6	Sufit	Podwieszony typu AMF THERMATEX HYGENA w ci gach rewizyjnych instalacji oraz podwieszony szczelny karton – gips x2 na ruszcie metalowym. Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi oddzielaj ce obszary oddziału z profili aluminiowych przeszlone odpowiednio w klasie EI wyposa one w samozamykacze i blokady, uniemo liwiaj ce otwieranie drzwi w sposób niekontrolowany.
8	Wyko czenie specjalne	Odbojnice typ TP szer. 30 cm C/S ACROWYN Naro niki typ SO 50 C/S ACROWYN Por cze typ HR 6 C/S ACROWYN
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 1w/h
11	Instalacje wod-kan	Do hydrantów p.po arowych
12	Instalacja ciepłej wody	Nie dotyczy
13	Woda o wysokich param.	Do hydrantów p.po arowych
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Domofonowa od strony wej cia , wideodomofon
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – LED 200 lx w układzie TN-S, o wietlenie awaryjne, o wietlenie
	Instalacja gniazd wtykowych	W układzie TN-S, 2-biegunowe 16 A i,230 V, ze stykiem ochronnym, porz dkowe
18	Sygnalizacja	Czujki p.po arowe
19	Instalacja RTV	Nie dotyczy
20	Instalacja RTG	Nie dotyczy
21	Instalacja zegarowa	Nie dotyczy
22	Instalacja gazów medycznych	Panele kontrolne w miejscach oznaczonych dokumentacj
23	Inne	Nie dotyczy

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ / BRUDNEJ Nr – 0.25; 0.34
3	Powierzchnia	3,41 m ² , 2,99 m ²
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczna antyelektrostatyczna typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ciany	Powłoki zmywalne I szorowalne w klasie I do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne,
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk . Klasa odporno ci p.po . EI 30
8	Wyko czenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 16°C
10	Wentylacja	Wentylator, 15m ³ /h
11	Instalacje wod-kan	Nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	Nie dotyczy
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Nie dotyczy
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 200 lx W układzie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i,230 V, ze stykiem ochronnym, porz dkowe
19	Sygnalizacja	Czujki p.po arowe
20	Inne	Nie dotyczy

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	ANEKS KUCHENNY/ ZMYWALNIA NR – 0.23; 0.24
3	Powierzchnia	5,13 m ² , 3,38 m ²
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczna antyelektrostatyczna typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ciany	Glazura do wysoko ci szafek spoinowana ywic , lub powłoki zmywalne, np. C/S Wallglaze PW5
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z blokad i krat nawietrznia w dolnej cz ci
8	Wyko czenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Wentylator, 50m ³ /h
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki i zlewozmywaka
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Interkom Chłodziarka z zamra ark Kuchnia elektryczna
17	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – fluorescencyjne 500 lx, Miejskowe - plafoniera nad umywalk
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne,
19	Sygnalizacja	Czujki p.po arowe
20	Instalacja RTV	Nie dotyczy
21	Instalacja zegarowa	Zegar elektryczny cienny
22	Instalacja gazów medycznych	Nie dotyczy
23	Inne	

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	PUNKT PIEL GNIARSKI Z PUNKT EM PRZYGOTOWANIA LEKÓW NR 0.10; 0.11
3	Powierzchnia	5,63 m ² , 9,22 m ²
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczna antyelektrostatyczna typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej
5	ciany	powłoki zmywalne np. C/S Wallglaze Whitewall
6	Sufit	Malowanie farb C/S Wallglaze lub Beckers w systemie „mokrym” lub podobn
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk i przeszkleniem w górnej cz ci
8	Wyko czenie specjalne	Nietypowa zabudowa stanowisk piel gniarskich
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 2,0 w/h
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki i zlewozmywaka
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
13	Woda o wysokich param.	Nie dotyczy
14	Instalacja pary technolog.	Nie dotyczy
15	Instalacje specjalne	Centrala intensywnego nadzoru, tablica ruchu pacjentów Interkom, ko cówki systemu przywoławczego
16	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – fluorescencyjne 500 lx, Miejscowe - plafoniera nad umywalk
17	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, przy umywalce szczelne
18	Sygnalizacja	Czujki p.po arowe
19	Instalacja RTV	Nie dotyczy
20	Instalacja zegarowa	Zegar elektryczny cienny
21	Instalacja gazów medycznych	Nie dotyczy
22	Inne	Aparat telefoniczny wewn trzny Ko cówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz)

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	POKÓJ SOCJALNY PERSONELU Nr 0.04
3	Powierzchnia	11,41 m ²
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczne typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ciany	Powłoki zmywalne , płytki ceramiczne szkliwione w pasie pomi dzy zabudow meblow oraz przy umywalce i zlewozmywaku
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Parapety gr. 3 cm z konglomeratu kamiennego
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 1 w/h
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki i zlewozmywaka
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Interkom
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 300 lx W układzie TN-S Miejscowe - plafoniera nad umywalk
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i,230 V, ze stykiem ochronnym, porz dkowe
19	Sygnalizacja	Czujki p.po arowe
20	Instalacja RTV	Gniazdo antenowe RTV
21	Instalacja zegarowa	Zegar elektryczny cienny
22	Instalacja gazów medycznych	Nie dotyczy
23	Inne	Aparat telefoniczny wewn trzny

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	GABINET ZABIEGOWY NR 0.17
3	Powierzchnia	15,84 m ²
4	Podłoga	Wykładzina bezspoinowa rozpraszaj ca ładunek elektrostatyczny, Tarkett, Polyflor, Gamrat NORMA 43 cokół wysoko ci min. 10 cm
5	ciany	Powłoki zmywalne i szorowalne w klasie I do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne, alt. glazura spoinowana spoin ywiczn elastyczn
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Odbojnice typ TP szer. 30 cm C/S ACROWYN Naro niki typ SO 50 C/S ACROWYN Parapety gr. 3 cm z konglomeratu kamiennego
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylator, 115m ³ /h
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki, i zlewozmywaka
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Interkom, Instalacja monitoringu video
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w układzie TN-S Bezpiecze stwa- plafoniera 220V pr du stałego
18	Instalacja gniazd wtykowych	2-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne, w układzie TN-S
19	Sygnalizacja	Czujki p.po arowe
20	Instalacja RTV	Instalacja monitoringu video
21	Instalacja zegarowa	Zegar elektryczny cienny
22	Instalacja gazów medycznych	Tlen: 2 pp, zu ycie 15 l/min/1pp, ci nienie 6 bar Pró nia:1 pp/, zu ycie 30l/min/1pp, ci n.400mm Hg Spr one powietrze:1 pp/,zu ycie100 l/min/1pp, Ci n.6 bar – min. 2 gniazda poboru na stanowisko

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	SEKRETARIAT MEDYCZNY NR 0.28
3	Powierzchnia	8,82 m ²
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczne typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ciany	Gładkie malowane farbami zmywalnymi lateksowymi
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Parapety gr. 3 cm z konglomeratu kamiennego
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 1,0 w/h
11	Instalacje wod-kan	Nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	Nie dotyczy
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Sie komputerowa
17	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – fluorescencyjne 500 lx
	Instalacja gniazd wtykowych	Gniazda 220V, 10A, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym, w układzie TN-S
18	Sygnalizacja	Czujki p.po arowe
19	Instalacja RTV	Nie dotyczy
20	Instalacja zegarowa	Nie dotyczy
21	Instalacja gazów medycznych	Nie dotyczy
22	Inne	Aparat telefoniczny wewn trzny / miejski Ko cówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz)

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	GABINET ORDYNATORA NR 0.27
3	Powierzchnia	15,84 m ²
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczne typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ciany	Gładkie malowane farbami zmywalnymi lateksowymi
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Parapety gr. 3 cm z konglomeratu kamiennego
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 1 w/h
11	Instalacje wod-kan	do umywalki
12	Instalacja ciepłej wody	do umywalki
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technolog.	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Sie komputerowa
17	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – fluorescencyjne 500 lx
	Instalacja gniazd wtykowych	Gniazda 230V, 16A, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym, w układzie TN-S
18	Sygnalizacja	Czujki p.po arowe
19	Instalacja RTV	Nie dotyczy
21	Instalacja zegarowa	Nie dotyczy
22	Instalacja gazów medycznych	Nie dotyczy
23	Inne	Aparat telefoniczny wewn trzny / miejski Ko cówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz)

KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi Panny 42-200 CZ STOCHOWA, , ul. Bialska 104/118 Szpital przy ul. PCK 7, PAW. „C” parter ODDZIAŁ DETOKSYKACJI profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	GABINET PIEL GNIARKI ODDZIAŁOWEJ NR 0.29
3	Powierzchnia	15,37 m ²
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczne typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ciany	Gładkie malowane farbami zmywalnymi lateksowymi
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Parapety gr. 3 cm z konglomeratu kamiennego
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 1 w/h
11	Instalacje wod-kan	do umywalki
12	Instalacja ciepłej wody	do umywalki
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technolog.	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Sie komputerowa
17	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – fluorescencyjne 500 lx
	Instalacja gniazd wtykowych	Gniazda 230V, 16A, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym, w układzie TN-S
18	Sygnalizacja	Czujki p.po arowe
19	Instalacja RTV	Nie dotyczy
21	Instalacja zegarowa	Nie dotyczy
22	Instalacja gazów medycznych	Nie dotyczy
23	Inne	Aparat telefoniczny wewn trzny / miejski Ko cówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz)