





- wyburzyć ściany między pomieszczeniami (oznaczenia zgodnie z inwentaryzacją): 0/1, 0/3.
- w pomieszczeniu 0/1 należy zachować następujące wytyczne oraz wykonać następujące roboty budowlane:
 - + wykonać wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorem elektrycznym,
 - + wykonać nawietrzak w ścianie zewnętrznej,
 - + temperatura w pomieszczeniu powinna być utrzymana w granicach do 18°C,
 - + wyposażać pomieszczenie w termometr do pomiaru temperatury,
 - + pomieszczenie winno mieścić 7 pojemników samojedynych o ww. wymiarach,
 - + możliwość swobodnego wjazdu i wyjazdu środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych,
 - + wykonać izolację termiczną wewnętrzną ścian oraz sufitu w technologii płyt PIR grubości 8cm,
 - + ściany i sufit pokryć klejem uniwersalnym do styropianu i zatapiania siatki,
- wykonać kratkę odpływową w pomieszczeniu 0/3,
- wymienić drzwi zewnętrzne na nowe w pomieszczeniu 0/1, 0/2 i 0/4 oraz stolarkę drzwiową między pomieszczeniami 0/1 a 0/2, 0/4 a 0/5,
- wykonanie okładziny ściennej na płytki ceramiczne do wys. 2,10m w pomieszczeniu 0/1, 0/2, 0/3,
- wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniu 0/1, 0/2, 0/3,
- wykonać nowe powłoki malarskie na ścianach i sufitach,
- wykonać ocieplenie budynku styropianem gr. 15cm oraz położyć tynk cienkowarstwowy silikonowy,



Legenda opraw oświetleniowych wg rys. IE-2

ZYCH arch DOMINIK ZYCH, Kłobuck, ul. Szkolna 236K		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU POMIESZCZEŃ NA ODPADY MEDYCZNE	BRANŻA ELEKTRYCZNA
OBIEKT	BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. NMP	Rys. Nr: IE – 1
ADRES bud.	Częstochowa, ul. PCK 7, 42–200 Częstochowa dz. nr ewid. 8/3, 8/5, 8/7 obręb 29B jedn. ewid. CZĘSTOCHOWA	Skala: 1:50
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA – RZUT PRZYZIEMIA	Data oprac.: 07.2019
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MAREK POMORSKI	