



UWAGA
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH
PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I LĄTOW.
ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ
WYKONAWCĘ POD WZGLĘDEM TECHNOLOGII I MONTAŻU.

JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC LUB W TRAKCIE ICH
TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIŻNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI
W DOKUMENTACJI, NIEZŁĄCZENIE POWAŻNĄ O TYM PROJEKTANTA
CELEM ICH WYJAŚNIENIA, WZGLĘDZIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW
LUB TECHNOLOGII, MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I
ZAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WZGLĘDZIE ZMIANY
WPROWADZONE BEZ JEGO ZGODY NA STADIE REALIZACJI.

INFORMACJE ZAWARTÉ NA RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ PRZYGOTOWUJĄCYCH
PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM
INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTÓREJKOLWIEK CZĘŚCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY W
SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ LUB PRZEDMIAWACH, SĄ
OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W
CAŁEJ DOKUMENTACJI.
ŁĄCZNOŚĆ DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PODANYCH W DOKUMENTACJI SĄ
PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST
UWOLNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY
NARYSOWANE I OPRANE LUB NIEUJĘTE, A KONIECZNE DO
PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA.
PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU INSTALACJI WENTYLACJI
WYREGULOWAĆ WSZYSTKIE ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE.

PRWA AUTORSKIE ZABRZĘŻONE.

Elementy instalacji wentylacji do demontażu (kanały, urządzenia)

REWIZJA	DATA	OPS ZMIAN	PODS
INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P.		
ADRES	UL. Białostka 104/118, 42-200 Częstochowa		
AUTOR			
NR.LP.1.PR.D.			
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Nowak		
NR.LP.1.PR.D.	SUK/6462/PW05/15		
SPRAWDZAJĄCY			
NR.LP.1.PR.D.			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Henc		
NR.LP.1.PR.D.	SUK/2544/PW05/09		
Zaświadczenie			
Atelier 7			
40-702 KATOWICE KŁODNICKA 15 Tel: 32 6000112 Fax: 32 6000114 Sp. z o.o. E-mail: biuro@atelier7.com.pl			
PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. N.M.P. W CELU ULEPSZENIA CENTRUM URZĄDOWEGO		Kategoria XI	
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI		RZUT 1-GO PIĘTRA - SEG.E	
Nr projektu:		Nr. z. PW-WEN 06	
Przeanalizowane w programie AutoCAD 2014			