7' 8' 8'' 9'

R Q P O N M 10 FF

ORIENTACYJNY PRZEBIEG INSTALACJI, DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW NA BUDOWIE

KS Ø50 KS AS Ø110 I = 2,0% KS Ø110

KS Ø50 KS AS Ø50 I = 2,0% KS AS Ø110 I = 2,0% KS Ø110

KS Ø50 KS AS Ø50 I = 2,0% KS AS Ø110 KS AS Ø110 I = 2,0% I = 2,0% KS AS Ø110 I = 2,0% KS Ø110

KS Ø110 Wpust Ø50 KS AS Ø50 I = 2,0% KS AS Ø110 I = 2,0%

KS Ø50 KS AS Ø50 I = 2,0% KS AS Ø110 I = 2,0% KS Ø110

KS Ø50 KS AS Ø50 I = 2,0% Wpust Ø50

KS Ø50 KS AS Ø50 I = 2,0% KS AS Ø110 I = 2,0% KS Ø110 KS AS Ø110 I = 2,0% KS Ø110 Wpust Ø50 KS AS Ø50 I = 2,0% KS Ø50

KS AS Ø50 I = 2,0% KS Ø50

LEGENDA:

KS —— KS —— Kanalizacja Sanitarna przewodowa pod ciśnieniem

KS_p —— KS_p —— Kanalizacja Sanitarna przewodowa pod ciśnieniem

S —— S —— Kanalizacja Sanitarna - projektuje przed pralkami

Pionu istniejące

Kanalizacja - Kierunek przepływu

Kanalizacja - wzrosty

Kanalizacja - Kąty wywiedzione odniesione do osi rurociągu (kierunek przepływu ścieków)

Kanalizacja - Pionu kanalizacji sanitarnej

UWAGA

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH PRZED ICH WPROWADZENIEM DO REALIZACJI. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE MOGĄ BYĆ WPROWADZANE TYLKO PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE MOGĄ BYĆ WPROWADZANE TYLKO PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE MOGĄ BYĆ WPROWADZANE TYLKO PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU I NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA POZOSTAŁYCH RYSUNKACH PROJEKTU BUDOWLANEGO. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI PROSIMY SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z PROJEKTANTEM W CELU WYJAŚNIENIA. ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ROBÓT BUDOWLANYCH BEZ ZGODY NA ICH WYKONANIE. ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ROBÓT BUDOWLANYCH BEZ ZGODY NA ICH WYKONANIE.

W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZYCH EFEKTÓW PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY POCHODZĄCE Z JEDNEGO ŹRÓDŁA. W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZYCH EFEKTÓW PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY POCHODZĄCE Z JEDNEGO ŹRÓDŁA.

UWAGA

INSTALACJE W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO PRZEBYWANIA KOBIET I DZIECI MUSZĄ BYĆ WYKONANE W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE DO NICH SZKODLIWYCH SUBSTANCJI Z INSTALACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU.

LOKALIZACJE SITNIEJĄCEJ INSTALACJI PRZEZNACZONO DO SZCZEGÓŁOWEGO OPRACOWANIA W BRANŻOWYCH PROJEKTACH WYKONAWCZYCH.

W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH PRZEWIDZIANO DO ZASTOSOWANIA MATERIAŁY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA I USZKODZENIA MECHANICZNE.

WSZYSTKIE PRZEBICIA INSTALACJI NALEŻY ZGŁOSZONO DO SZCZEGÓŁOWEGO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

Atelier 7
40-752 KATOWICE
ul. Ks. Piotra Skargi 15
Tel. 32 600 61 14, Fax: 32 600 61 14
Biuro@atelier7.pl
Sp. z o.o.

PROJEKTOWANIE BRANŻOWE			
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. S. KUKY W URAZOWEGO			
ul. Bielska 19/41	43-300 Cieszyn	Kalinowa 36	
PROJEKT WYKONAWCZY			
INSTALACJI KANALIZACJI			
RZUT PARTERU - SEG. A			
Projektował:	mgr inż. Paweł Nowak		
Rysował:			
Zatwierdził:			
Kierownik projektu:			
Projektant branży:	mgr inż. Paweł Nowak		
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Nowak		
Nr uprawnień:			
Projektowanie w specjalności:			

INWESTOR:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S. Kuki		
ADRES:	ul. Bielska 19/41	43-300 Cieszyn/Bielsko	
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE		
FAZA:	PW		
DATA:	2018-09		
SKALA:	1:50		
NR:	PW-KAN 06		

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
REW./Z.M.	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS