

PRZEKRÓJ PRZEZ PANEL P1



LEGENDA P2/P:
P2- PANEL ZAOPATRZONY W DWA PUNKTY POBORU:
TLEN (O2) ORAZ PRÓŻNIĘ,
/P- GAZY MEDYCZNE ZLOKALIZOWANE Z PRAWEJ STRONY PANELU

PRZEKRÓJ PRZEZ PANEL P2



LEGENDA P2/L:
P2- PANEL ZAOPATRZONY W TRZY PUNKTY POBORU:
TLEN (O2) ORAZ PRÓŻNIĘ,
/L- GAZY MEDYCZNE ZLOKALIZOWANE Z LEWEJ STRONY PANELU

PRZEKRÓJ PRZEZ PANELE



LEGENDA:

———	O_2	TLEN MEDYCZNY
——— · ——— · ———	N_2O	PODTLENEK AZOTU
— — — — — — — —	AIR	SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE 5bar
———	VAC	PRÓŻNIA MEDYCZNA
——— – – ——— – –	AGSS	ODPROWADZENIE GAZÓW POANESTETYCZNYCH

Przykładowe opisy średnic rur:

O2–ø10 AIR–ø10 VAC–ø12	O2–ø12 AIR–ø12 VAC–ø15	O2–ø15 AIR–ø15 VAC–ø22

Uwagi:

1. Odcinki poziome rurociągów prowadzić ponad stropem podwieszonym na uchwytach mocowanych do sufitu.
2. Odcinki pionowe rurociągów prowadzić p/t dokładnie w osi montowanych urządzeń.
3. Skrzynki zaworowe SZKG montować na wys. 1,5m od posadzki (krawędź dolna)
4. Ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG-P montować na wys 1,6m (krawędź górna)

Zespół kontrolno-informacyjny gazów medycznych z sygnalizatorem
(wejście instalacji: góra, wyjście instalacji: góra)

Widok poglądowy

SZKG/SSGM

Wysokość montażu 1,5–1,6m do osi manometrów.
Doprowadzić 24V DC
Wymiary otworu: (szer. X wys. X głęb.)
SZKG–2 – 280 X 400 X 110
SZKG–3 – 390 X 400 X 110
SZKG–4 – 500 X 400 X 110



Tablica poboru gazów medycznych - podtynkowa

TPG-P

Widok poglądowy



UWAGA:

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy architekturą a konstrukcją, stosować PT konstrukcji Projekt rozpatrywać wyłącznie z projektami branżowymi.

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS

INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P.
ADRES	UL. Bielska 104/118; 42-200 Częstochowa

AUTOR:	
NR.UPR.PROJ.	
mgr inż. Krzysztof Imbra	
upr bud. 71/Sz/2002	
SPRAWDZAJACY:	
NR.UPR.PROJ.	
mgr inż. Grzegorz Kecman	
upr bud. 77/Sz/2002	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
mgr inż. Iwona Byczkiewicz	
mgr inż. Małgorzata Kosińska	

Atelier 7 Sp z o.o.
40-702 KATOWICE
KŁODNICKA 16
Tel: 32 6080612 Fax: 32 6080614
M a i l: biuro@atelier7.com.pl

PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. N.M.P. W CELU UTWORZENIA CENTRUM URAZOWEGO Kategoria XI

UMOWA:	
FAZA:	P.W.
DATA:	2016-09
SKALA:	1:100
BRANZA:	GAZY MEDYCZNE

INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH PIĘTRO VI

Nr.projektu:

Rys.wykonane w programie
Autodesk Revit nr.397-21976190

Nr.rys. GM 02